

АНКЕТА (титульный лист, часть 1)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 91 Красносельского района Санкт-Петербурга

1177847069190

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

85.11	ОКВЭД основной
85.41	ОКВЭД дополнительный
88.91	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	13	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		

Организационно-правовая форма	75203	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта Заведующий Соболева Нина Михайловна

Телефон, факс руководителя объекта Тел. (812) 618-90-53 Факс (812) 618-29-15

Е-mail объекта ds91@obr.gov.spb.ru

Юридический адрес объекта 198332 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 72, корп. 2, стр.1
 (индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта 198206 Санкт-Петербург, улица Лётчика Лихолетова, д.12, крп.3, строение 1
 (индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
 (указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, лит. А
 (индекс) (почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 (указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, лит. А
 (индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, Фадесенко Олег Евгеньевич

Телефон, факс руководителя вышестоящей Тел. 576-14-00 Факс 576-14-72

Е-mail руководителя вышестоящей организации obr@tukrsl.gov.spb.ru

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Подходы к объекту, пути движения										
1.1 Пути пешеходного движения										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м	1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Ширина пешеходных путей «К»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.3.4, рис.Д.4	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет			
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2 Наружные лестницы										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		0,35-0,4		
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м		Не менее 1,35		
					Ширина марша лестниц «О»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	наличие			п.5.2.11	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	соответствие			п. 4.1.12	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3 Пандусы: стационарные										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соотношен ие, (%)	5	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон пандуса «К»	М	1	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	М	0,92	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	0,7	0,7		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	1,5	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	1,5	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств ие	да			
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств ие	да		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М	0,33	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	М		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М				п. 5.2.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		Не менее 1,6		
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,4	0,35-0,4		
					Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
					Ширина марша лестниц «О»	М	1,5	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,8	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»		имеется		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»		соответствие	да	п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»		имеется			
					Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	М	0,3	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Уклон пандуса «К»		соотношен ие, (%)	5	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14
					Ширина между поручнями «К»	М	1	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	0,92	0,85-0,92		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	0,7	0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,33	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	м		Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Ширина пандуса «К»	(%)		Не более 10%		
					Уклон пандуса «К»					
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
2.5 Подъемники мобильные										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				п. 4.1.14	
					«К»	наличие				
2.6 Входные площадки										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие			п. 5.1.3	
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			СП 35-101-2001,	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.3.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м		Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие			п. 5.1.3	
2.7 Входные тамбуры										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	2	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина в свету «К»	м	1,5	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,014	Не более 0,014		
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.5	
2.10 Вестибюли общественных зданий										
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие			п. 5.5.6	
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	М		Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны	0			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	М		Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	М		Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	М	0,15	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	0,27	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	да		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	М	1,35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	М	1,05	Не менее 1,05	п.6.9 СП 54.13330.2012	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответств ие	да		п.8.2, табл.8.1 п. 5.2.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.4 Пандусы стационарные										
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема «К»	м	0,8	Не более 0,8		
					Уклон «К»	%	5	Не более 1:20, (5%)	п. 5.2.13,	
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	10	Не более 1:10, (10%)	рис.Д.9	
					Ширина пандуса «К»	м	1,5	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5	п. 5.2.13	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	0,27	0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытый пандуса нескользякая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответств ие	да		п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответств ие	да		п. 5.2.14	
3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Название зоны	0	0							
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,0		
					Уклон пандуса «К»	%		Не более 1:10, (10%)	п. 5.2.13	
3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны	0	0		Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0		0	«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонн ей помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны	1		0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина кабины «К»	М	1,9	Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»	М	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.18	
					Ширина дверного проема «К»	М	1,2	Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответств ие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответств ие	да		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	да		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	0	0		Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0							
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	12		п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	18		п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	Не более 0,85		п. 7.1.9, рис. Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0							
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8		п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 1,1		п. 7.4.2	
					около прилавков для сервирования блюд;	м	Не менее 0,9		п. 7.4.7	
					между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2		п. 7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее одного места		п. 7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0		п. 7.4.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие			п.7.4.3	
4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
	Название зоны	0	0							
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие			п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие			п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м		Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
	Название зоны	0	0							
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7	п.7.6.7	
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие		0,9	п.7.6.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие			п.7.6.2	
					Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %	п. 7.1.11	
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие			п. 7.1.12	
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие			п. 7.1.12	
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие			п. 7.6.6, 7.7.3	
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.6	
Санитарно-гигиенические помещения										
5	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны	1	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазами шириной «К»	м	2,0	Не менее 0,75		
					Ширина кабины «К»	м	3,0	Не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	3,0	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м	1,2	Не менее 0,9		п.5.3.3 рис.Д.11
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6	
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина «К»	м		Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Глубина «К»	м		Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие			п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м		1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0							
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие				
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие			п.5.3.5	
					Габариты поддона (трапа) без порога	соответствие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					не менее 0,9х1,5м «О», «С»	ис				
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие			п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие				
					- настенными поручнями	наличие				
					- крапом с рычажной ручкожкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М		Не менее 1,8		
					Глубина «К»	М		Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	М		Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стено-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие			п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	М		Не более 0,48		
					- ручным душем	наличие			п.5.3.5	
					- настенными поручнями	наличие				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	М		Не менее 1,2		
					Глубина «К»	М		Не менее 0,9	п. 5.3.7	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	М		1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	М		Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	М		Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие			п.5.4.1	
6	АВТОСТОЯНКИ									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	0		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалидов до входа в здание «К», «О»	М		Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	М		3,6		
					Длина зоны для парковки «К»	М		6	п. 4.2.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие				
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие			п. 4.2.1	

Заполнил анкету:

618-29-15

телефон

заведующий хозяйством

должность

Бондаренко Л.П.

ФИО

Л.П. Бондаренко
(подпись) "03" 08 2020

Согласовано:

618-90-53

телефон

заведующий

должность

Соболева Н.М.

ФИО

Н.М. Соболева
(подпись) "03" 08 2020

Согласовано СТС БОО «Будущее»

А. Юзук

